

Nadarzyn, dnia 03.08.2018 r.

PKN.271.4.2018

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dot. postępowania o zamówienie publiczne pn.:

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Urzut, gm. Nadarzyn

W odpowiedzi na złożone zapytania Zamawiający Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) wyjaśnia, co następuje:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych? Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Warunkiem dopuszczenia do stosowania jest zgodność wymiarów zastosowanych studni z wymiarami zastosowanymi w projekcie, nie powodujących przegłębienia sieci kanalizacyjnej.

Pozostałe zapisy SIWZ i terminy w niej podane pozostają bez zmian.

Uwaga: Prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma :

e-mail: anna.szmel@pkn.net.pl wg poniższego:

Potwierdzam otrzymanie niniejszej Informacji Nr 1 dla Wykonawców:

03.08.2018

Data, pieczęć i podpis

SPECJALISTA
ds. przygotowania inwestycji

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
NADARZYN Sp. z o.o.
05-830 Nadarzyn, ul. Graniczna 4
tel. 22 739-42-00, fax 22 739-73-59
REGON: 146319317, NIP: 534-24-88-237